

Anexo I

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: Futura aquisição de aparelhos de ar condicionado, que poderá ser utilizado o Processo/SES/MS nº 27/002046/16, empenho nº 2016NE002789 de 16/06/2016 publicado no Diário Oficial de MS nº 9.211 de 22/07/2016 página 17.

Itens	Discriminação dos produtos	Unid.	Quant.
1	AR CONDICIONADO SPLIT - 18.000 BTUS , CICLO FRIO, COR BRANCA, ENCE MÍNIMO A, FILTRO DE AR ANTIBACTERIANO, VAZÃO DE AR 700m3/h, TERMOSTATO DIGITAL, COM CONTROLE REMORO, VOLTAGEM DE 220v	UN	17
2	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUs : CICLO FRIO, COR BRANCA, ENCE MÍNIMO B, FILTRO DE AR ANTIBACTERIANO, VAZÃO DE AR 1000m3/h, TERMOSTATO DIGITAL, COM CONTROLE REMORO, VOLTAGEM DE 220v	UN	14
3	AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 : CICLO FRIO, COR BRANCA, ENCE MÍNIMO A, FILTRO DE AR ANTIBACTERIANO, VAZÃO DE AR 700m3/h, TERMOSTATO DIGITAL, COM CONTROLE REMORO, VOLTAGEM DE 220v	UN	15
4	AR CONDICIONADO SPLIT - 30.000 BRUs : CICLO FRIO, COR BRANCA, ENCE MÍNIMO D, FILTRO DE AR ANTIBACTERIANO, VAZÃO DE AR 7150m3/h, TERMOSTATO DIGITAL, COM CONTROLE REMORO, VOLTAGEM DE 220v	UN	5

Justificativa : Tendo em vista o clima muito quente no Município e a necessidade de manter equipamentos, material médico, vacinas, etc. sobre refrigeração e a diminuição de infecção hospitalar.

Prazo de entrega: Até 20 dias

Condições de Pagamento: Até 30 dias após aceite pelo Gestor/Fisc

Local de entrega: DEPÓSITO CENTRAL DA PREFEITURA DE AQUIDA

Aquidauana(MS), 25 de Outubro de 2017